

Znak: ZP.26.5.2019

**Do wszystkich zainteresowanych
którzy pobrali Zapytanie ofertowe**

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8) w trybie zapytania ofertowego pn.: „**Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku**”

Zamawiający – Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów raz na 6 miesięcy w okresie 1 roku. Co Zamawiający ma na myśli? Należy robić przeglądy dwa razy w roku tylko przez 1 rok czy należy robić przeglądy dwa razy w roku przez 3 lata ?
Przeglądy dwa razy w roku przez 1 rok.
- 2) Na którym piętrze znajduje się każde z 9 pomieszczeń , w których należy zamontować klimatyzatory ?
8 pomieszczeń znajduje się na parterze, jedno (piwnica) na -1.
- 3) Wymagana klasa energetyczna A++ dotyczy funkcji chłodzenia i grzania czy tylko chłodzenia?
Wymagana klasa energetyczna A++ dotyczy tylko funkcji chłodzenia.
- 4) Wymagany zakres pracy przy temperaturze otoczenia -10 – 45C dotyczy funkcji chłodzenia i grzania czy tylko chłodzenia?
Wymagany zakres prac przy temperaturze -10 -45°C dotyczy tylko funkcji chłodzenia.
- 5) Proszę o udostępnienie rzutu każdego z 9 pomieszczeń , w których należy zamontować klimatyzatory.
- 6) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 11 klimatyzatorów?
Skropliny od klimatyzatorów należy odprowadzić albo do kanalizacji deszczowej albo sanitarnej (wizja lokalna)
- 7) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 11 klimatyzatorów?
Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie dla 10 klimatyzatorów, dla jednego trzeba zamontować pompkę skroplin (piwnica)
- 8) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 9 pomieszczeń
- 9) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 11 klimatyzatorów
- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 11 klimatyzatorów
- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 11 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
- 12) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?
Instalację elektryczną należy poprowadzić natynkowo w korytkach.
- 13) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

14) Czy wszystkie pomieszczenia mają ściany zewnętrzne na których należy zamontować jednostki zewnętrzne?

Odpowiedź na pytanie 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Ponieważ istnieją różne możliwości umieszczenia klimatyzatorów w pomieszczeniach zależne od wykonawcy, w zapytaniu ofertowym jest wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

1) Informuję, że nie istnieje obecnie producent klimatyzatorów, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów zgodnie z poniższym:

- 1) Stołówka I – 1 klimatyzator o mocy **6,6 kW**
- 2) Stołówka II - 1 klimatyzator o mocy **6,6 kW**
- 3) Zmywalnia - 1 klimatyzator o mocy 5 kW
- 4) Wydawanie posiłków - 1 klimatyzator o mocy 3,5 kW
- 5) Kuchnia - 2 klimatyzatory o mocy **6.6 kW**
- 6) Obieralnia - 1 klimatyzator o mocy 3,5 kW
- 7) Magazyn - 1 klimatyzator o mocy 5 kW
- 8) Piwnica - 1 klimatyzator o mocy 3,5 kW
- 9) Gastroterapia - 2 klimatyzatory o mocy **6,6 kW**

W zapytaniu ofertowym jest podana wydajność max 7 kW.

*Kierownik Zamawiającego
Dyrektor DPS w Zochcinku
/-/ Jarosław Basak/*