

OPRAWY WG PLANU PARTERU

OSPRZĘT INSTALACYJNY

- Łącznik 1-bieg. 230V, 16A, IP20
- Łącznik 1-bieg. 230V, 16A, IP44
- Łącznik 1-bieg. świecznikowy 230V, 16A, IP20
- Łącznik 1-bieg. świecznikowy 230V, 16A, IP44
- Łącznik 1-bieg. schodowy 230V, 16A, IP20
- Łącznik 1-bieg. przycisk monostabilny 16A, IP20
- CRK - Czujnik ruchu
- Wentylator - dostawa br. sanitarnej
- Sterownik wentylatora - dostawa br. sanitarnej oprzewodowanie od sterownika w zakresie br. sanitarnej

0/22 - nr tablicy/nr. obwodu
oprzewodowanie oświetlenia i wentylatorów - YDYp 2/3/4/5x1,5 p/t
łączniki na wys. 1,2m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

nr. pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m2]	wykończenie posadzki
0/1	świetlica	85,68	tarket
0/2	magazyn zasobów	11,79	tarket
0/3	palarnia	8,15	terakota
0/4	magazyn	3,67	terakota
0/5	pomieszczenie techniczne	19,58	terakota
0/6	magazyn leków	13,29	tarket
0/7	kotłownia	33,43	terakota
0/8	magazyn czystej bielizny	21,75	terakota
0/9	magazyn ubrań	31,71	terakota
0/10	magazyn środków czystości	10,01	terakota
0/11	kaplica	34,93	terakota
0/12	sanitariat	17,54	terakota
0/13	klatka schodowa	7,85	terakota
0/14	magazyn	6,10	terakota
0/15	pracownia terapeutyczna	34,26	tarket
0/16	brudownik	10,86	tarket
0/17	szatnia personelu	9,31	tarket
0/18	pokój socjalny	7,11	tarket
0/19	kinezyterapia	36,79	tarket
0/20	pomieszczenie techniczne	47,17	terakota
0/21	sanitariat	10,88	terakota
0/22	sanitariat	4,87	terakota
0/23	korytarz	8,63	terakota
0/24	wc	2,89	terakota
0/25	pralnia podręczna	8,51	terakota
0/26	łazienka	3,37	tarket
0/27	przedsionek	8,63	terakota
0/28	pracownia komputerowa	36,38	tarket
0/29	pracownia plastyczna	39,09	tarket
0/30	pomieszczenie gospodarcze	4,97	terakota
0/31	hall	65,88	tarket
0/32	hall	5,86	terakota
0/33	hall	25,75	tarket
0/34	hall	48,28	tarket
0/35	pomieszczenie gospodarcze	4,97	terakota
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA [m2]		729,94	

NR RYS.	NAZWA RYSUNKU
E3	RZUT PIWNIC - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"

INWESTOR

Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
1	projektant	mgr inż. Andrzej Gucwa upr. 187A/Tbg/94	
2	sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. 28/Tbg/79	

BRANŻA	SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
ELEKTRYCZNA	1:100	A2	czerwiec 2017	PB