




istniejąca część należąca do kompleksu szpitalnego - budynek pralni



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I-sze PIĘTRO			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m ²]	wykończenie posadzki
2/1	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	24,57	terakota
	sanitariat	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	29,63	
2/2	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	19,34	terakota
	sanitariat	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	24,40	
2/3	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	20,26	terakota
	sanitariat	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	25,32	
2/4	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	20,24	terakota
	sanitariat	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	25,30	
2/5	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	19,36	terakota
	sanitariat	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	24,42	
2/6	pokój 2 osobowy		
	część sypialna	15,00	terakota
	sanitariat	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	20,06	
2/7	kuchnia	3,95	terakota
2/8	hali	14,42	terakota
2/9	hali	16,99	terakota
2/10	hali	22,38	terakota
2/11	klatka schodowa	11,15	terakota
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA [m ²]		218,82	

- OPRAWY WG PLANU PARTERU
OSPRZĘT INSTALACYJNY
- Łącznik 1-bieg. 230V, 16A, IP20
 - Łącznik 1-bieg. 230V, 16A, IP44
 - Łącznik 1-bieg. świecznikowy 230V, 16A, IP20
 - Łącznik 1-bieg. świecznikowy 230V, 16A, IP44
 - Łącznik 1-bieg. schodowy 230V, 16A, IP20
 - Łącznik 1-bieg. przycisk monostabilny 16A, IP20
 - Czujnik ruchu
 - Wentylator - dostawa br. sanitarnej
 - Sterownik wentylatora - dostawa br. sanitarnej
 - oprzewodowanie od sterownika w zakresie br. sanitarnej
- nr tablicy/nr. obwodu
oprzewodowanie oświetlenia i wentylatorów - YDYp 2/3/4/5x1,5 p/t
łączniki na wys. 1,2m

NR RYS		NAZWA RYSUNKU			
E9		RZUT I-go PIĘTRA - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE			
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA					
"Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"					
INWESTOR					
Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17 27-500 Opatów					
ADRES INWESTYCJI					
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5					
LP	FUNKCJA	MIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN			PODPIS
1	projektant	mgr inż. Andrzej Gućwa upr. 187A/Tbg/94			
2	sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. 28/Tbg/79			
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
ELEKTRYCZNA		1:100	...	czerwiec 2017	PB