RZUT PARTERU
Dom Pomocy Spolecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt wykonawczy
skala 1:100

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACYJNA
SKALA 1:100




NAWIETRZAK OKIENNY HIGROSTEROWALNY WYD.7-28m3/h, 35-38dB
Nawietrzak z grzałką elektryczną #160 z filtrem 110-200 m3/h z stabilizatorem 350W 3.5A
WENTYLATOR WYCIĄGOWY TYPU CICHEGO -230 V ŚCIENNY-NA KANAŁ GRAW. O WYD.Q=150 m3/h 50Pa do38dB